

DECLARACION DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCE
DECLARATION DE PERFORMANCE

Nº: DoP_CT_4500_5241_V1

- | | |
|---|---|
| 1. Código de indentificación del tipo de producto:
<i>ID code of the product type</i>
<i>Code d'identification du type de produit</i> | Cierrapuertas
<i>Controlled door closing devices</i>
<i>Ferme Porte</i> |
| 2. Referencia del producto
<i>Type number</i>
<i>Référence de produit</i> | CT4500 |
| 3. Uso previsto
<i>Intended use</i>
<i>Usage prévu</i> | Puertas cortafuego de compartimentación
<i>On fire and smoke compartmentation doors</i>
<i>Portes de compartimentation feu/fumée</i> |
| 4. Fabricante
<i>Manufacturer</i>
<i>Fabricant</i> | TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.
Barrio de ventas 35
20305 IRUN
ESPAÑA |
| 5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
<i>System of assessment and verification of constancy of performance</i>
<i>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</i> | Sistema 1
<i>System 1</i>
<i>Système 1</i> |
| 6. Organismo notificado:
<i>Notified body</i>
<i>Organisme notifié</i> | Element Materials Technology Rotterdam B.V. Notified body n° 2812 |
| Certificado CE, emitido el
<i>CE Certificates, Certification date</i>
<i>Certifikat CE, émis le</i> | 2812-CPR-AD5241
15/09/2020 |
| 7. Prestaciones declaradas
<i>Declared performances</i>
<i>Performances déclarées</i> | |

Clasificación de acuerdo a
Classification acc. to
Classification selon **EN 1154:1996 + A1:2002**

3	8	1/4	1	1	4
---	---	-----	---	---	---

Características esenciales Essential characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificaciones técnicas armonizadas Harmonised technical specifications Spécifications Techniques Harmonisées
Cierre automatico Selfclosing Fermeture automatique		EN 1154:1996 + A1:2002
5.2.1 General General General		



ASSA ABLOY

5.2.3. Momento de cierre Closing moment Moment de fermeture	Valor > Tabla 1 Value > Table 1 Valeur > Tableau 1	
5.2.4 Momento de apertura Opening moment Moment d'ouverture	Valor < Tabla 1 Value < Table 1 Valeur < Tableau 1	
5.2.5 Eficiencia Efficiency Rendement	Valor > Tabla 1 Value > Table 1 Valeur > Tableau 1	
5.2.6 Tiempo de cierre Closing time Temps de fermeture	T<3s ó T>20s. Variación OK después de 500.000 ciclos T<3s or T>20s. Variation OK after 500000 cycles T<3s ou T>20s. Variation OK après 500000 cycles	
5.2.7 Angulos de funcionamiento Angles of operation Angles de fonctionnemen	Grado 3: Cierre de puertas al menos desde 105 ° de apertura Grade 3: for closing doors from at least 105° open Grade 3: pour la fermeture des portes d'au moins 105° d'ouverture	
5.2.8 Rendimiento a la sobrecarga Overload performance Performance á la surcharge	Supera las pruebas de sobrecarga Withstands the closing overload tests Resiste á la surcharge de fermeture définie	
5.2.9 Estabilidad termica Temperature dependence Constance de Température	Tiempo de cierre a 40 ° C y -15 ° C: ≥ 3s y 25s Closing time at 40°C and -15°C: ≥3s and ≤25s Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s	
5.2.10 Perdida de fluido Fluid leakage Fuite de liquid	Ninguno a lo largo de la prueba None throughout the test Aucune fuite constatée pendant les essais	
5.2.11 Daños Damage Dommages	Ninguno a lo largo de la prueba None throughout the test Aucune dommage constaté pendant les essays	
5.2.12 Golpe final Latch Control Accélération finale	Variable entre 15° - 0° Variable between 15° - 0° Variable entre 15°- 0°	
5.2.13 Freno a la apertura Backcheck Frein á l'ouverture	NPD	
5.2.14 Retardo al cierre Delayed closing Temporisation á la fermeture	NPD	
5.2.15 Fuerza de cierre regulable Adjustable closing force Force réglable	EN 1-4	
5.2.16 Posición Cero Zero position Position zero	NPD	
5.2.18 Aptitud para equipar puerta cortafuego / resistentes al humo Fire/Smoke door suitability Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	Grado 1: Apto para equipar puerta cortafuego/resistentes al humo Grade 1: suitable for use on fire/smoke doors Grade 1: apte á equipar des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	
Durabilidad de la capacidad de cierre automático Durability of self-closing Endurance á la fermeture automatique		



ASSA ABLOY

5.2.2. Durabilidad Durability Endurance	Grado 8: 500 000 ciclos Grade 8: 500 000 test cycles Grade 8: 500 000 cycles de test	
5.2.7.1 Resistencia a la corrosión Corrosion resistance Résistance à la corrosion	Grado 4: Muy alta resistencia (240h) Grade 4: Very high resistance (240h) Grade 4: Très haute résistance (240h)	
5.2.7.2 Resistencia a la corrosión Corrosion resistance Résistance à la corrosion	El momento de cierre es > 80% del valor medido antes del ensayo de niebla salina The closing moment is >80% of the value measured prior to the salt spray test Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.	
Control de sustancias peligrosas Dangerous Substances Substances dangereuses	Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacional. The materials used in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations. Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.	

8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U..
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.*

Fecha y firma

Irún 10/12/2021

Eneko Agorria
Cargo: Jefe de Producto