DECLARACION DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°: DoP_CT_300057_5242_V1

1. Codigo de indentificación del tipo de producto: *ID code of the product type* *Code d´identification du type de produit*	**Cierrapuertas** *Controlled door closing devices* *Ferme Porte*
2. Referencia del producto *Type number* *Référence de produit*	**CT300057**
3. Uso previsto *Intended use* *Usage prévu*	**Puertas cortafuego de compartimentación** ***On fire and smoke compartmentation doors*** ***Portes de compartimentation feu/fumée***
4. Fabricante *Manufacturer* *Fabricant*	**TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.** **Barrio de ventas 35** **20305 IRUN** **ESPAÑA**
5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones *System of assessment and verification of constancy of performance* *Système d´évalutaion et de verification de la constance des performances*	**Sistema 1** *System 1* *Systéme 1*
6. Organismo notificado: *Notified body* *Organisme notifié*	**Element Materials Technology Rotterdam B.V.**
Certificado CE, emitido el *CE Certificates, Certification date* *Certifikat CE, émis le*	**2812-CPR-AD5242** 25/04/2024
7. Prestaciones declaradas *Declared performances* *Performances déclarées*	
Clasificacion de acuerdo a *Classification acc. to* *Classification selon*	**EN 1154:1996 + A1:2002**

4	8	5/7	1	1	3

Características esenciales **Essential characteristics** **Caractéristiques essentielles**	**Prestaciones** **Performance** **Performance**	**Especificaciones técnicas armonizadas** **Harmonised technical specifications** **Spécifications Techniques Harmonisées**
Cierre automatico Selfclosing Fermeture automatique		**EN 1154:1996** **+ A1:2002**
5.2.1 General General General		

5.2.3. Momento de cierre Closing moment Moment de fermeture	**Valor > Tabla 1** Value > Table 1 Valeur > Tableau 1
5.2.4 Momento de apertura Opening moment Moment d´ouverture	**Valor < Tabla 1** Value < Table 1 Valeur < Tableau 1
5.2.5 Eficencia Efficiency Rendement	**Valor > Tabla 1** Value > Table 1 Valeur > Tableau 1
5.2.6 Tiempo de cierre Closing time Temps de fermeture	**T<3s ó T>20s. Variación OK después de 500.000 ciclos** T<3s or T>20s. Variation OK after 500000 cycles T<3s ou T>20s. Variation OK après 500000 cycles
5.2.7 Angulos de funcionamiento Angles of operation Angles de fonctionnemen	**Grado 4: Cierre de puertas desde 180 ° de apertura** Grade 4: for closing doors from 180° open Grade 4: pour la fermeture des portes depuis 180° d´ouverture
5.2.8 Rendimiento a la sobrecarga Overload performance Performance á la surcharge	**Supera las pruebas de sobrecarga** Withstands the closing overload tests Resiste á la surcharge de fermeture définie
5.2.9 Estabilidad termica Temperature dependence Constance de Température	**Tiempo de cierre a 40 ° C y -15 ° C: ≥ ≤ 3s y 25s** Closing time at 40°C and -15°C: ≥3s and ≤25s Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s
5.2.10 Perdida de fluido Fluid leakage Fuite de liquid	**Ninguno a lo largo de la prueba** None throughout the test Aucune fuite constatée pendant les essais
5.2.11 Daños Damage Dommages	**Ninguno a lo largo de la prueba** None throughout the test Aucune dommage constaté pendant les essays
5.2.12 Golpe final Latch Control Accélération finale	**Variable entre 15º - 0º** Variable between 15° - 0° Variable entre 15°- 0°
5.2.13 Freno a la apertura Backcheck Frein á l´ouverture	**Variable por encima de 75 °** Variable above 75° Variable au dessus de 75°
5.2.14 Retardo al cierre Delayed closing Temporisation á la fermeture	**NPD**
5.2.15 Fuerza de cierre regulable Adjustable closing force Force réglable	**EN 5-7**
5.2.16 Posición Cero Zero position Position zero	**NPD**
5.2.18 Aptitud para equipar puerta cortafuego / resistentes al humo Fire/Smoke door suitability Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumes	**Grado 1: Apto para equipar puerta cortafuego/resistentes al humo** Grade 1: suitable for use on fire/smoke doors Grade 1: apte á equiper des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées
Durabilidad de la capacidad de cierre automático Durability of self-closing Endurance á la fermeture automatique	

5.2.2. Durabilidad Durability Endurance	**Grado 8: 500 000 ciclos** Grade 8: 500 000 test cycles Grade 8: 500 000 cycles de test	
5.2.7.1 Resistencia a la corrosión Corrosion resistance Résistance á la corrosion	**Grado 3: Alta resistencia (96h)** Grade 3: high resistance (96h) Grade 3: haute résistance (96h)	
5.2.7.2 Resistencia a la corrosión Corrosion resistance Résistance á la corrosion	**El momento de cierre es > 80% del valor medido antes del ensayo de niebla salina** The closing moment is >80% of the value measured prior to the salt spray test Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.	
Control de sustancias peligrosas Dangerous Substances Substances dangereuses	**Los materiales de los productos no contienen o liberan ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de materiales existentes y en cualquier regulación nacinal.** The materials used in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations. Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les norms européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.	

8. Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U..
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7.
La présente declaration de performance est établie sous la seule responsabilité du TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

Fecha y firma

Irún 25/04/2024

Eneko Agorria

Eneko Agorria
Cargo: Jefe de Producto